



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

г. Оренбург пр. Дзержинского, 2, тел. (3532) 64-50-24. E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 34-2223-400
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

г.Бузулук
(место составления)

«08» декабря 2016г.
(дата составления)

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 2223-рпо от 09.11.16г. в период с 07.12.16г. по 08.12.16г.

Государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора

Шильковой Светланой Викторовной
(Ф.И.О., должность, наименование отдела лица проводившего проверку)

в присутствии:

И. И.о.заведующего Веселовой Галины Николаевны
(Ф.И.О. должность, документ (доверенность, приказ), подтверждающий полномочия лиц, присутствовавших при проверке)

проведена проверка Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Детский сад №30» (МДОБУ города Бузулука «Детский сад №30»), 461040 Оренбургская область, г.Бузулук, 4-й микрорайон, д.39

(наименование проверяемого ЮЛ или ИП и его местонахождение)

По результатам проверки составлен **Акт проверки № 34-2223-1168** от 08.12.16г.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.07.2004г, Положением о Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора от 27.12.2012г. № 782, должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании вышеизложенного Юридическому лицу Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению города Бузулука «Детский сад №30»

(Ф.И.О., должность, наименование организации)

предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не соответствует требованиям ст.25 №261-ФЗ (не определен экономический эффект от	Федеральный закон №261-ФЗ об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.	01.05.2017г.

проведения мероприятий).

Ст.25.

Информацию об исполнении предписания направлять в Западно-Уральское Управление Ростехнадзора по адресу: г. Оренбург пр. Дзержинского, 2, тел. (3532) 64-50-24, E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru


на имя Заместителя руководителя Управления Ляшко П.И. по истечении сроков.

Настоящее предписание составлено в 2-х экземплярах.

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора

Шилькова Светлана Викторовна

(должность, Ф.И.О. лица, проводившего проверку)



С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил

И.о.заведующего Веселова Галина Николаевна

(Ф.И.О., должность, роспись, дата получения)

Получить и подписать Предписание отказался _____

(делается отметка должностным лицом)